

# Nyilatkozat

Mi, a Legrand Zrt. (H-6600 Szentes, Ipartelepi út 14.) jelen nyilatkozatban igazoljuk, hogy az általunk forgalmazott lent megadott termékcsaládok fogyasztásmérő elemei teljesítik a 1/2020. (I. 16.) MEKH rendelet (az energetikai szakreferens igénybevételére köteles gazdálkodó szervezetek által telepítendő almérők telepítési pontjainak, valamint az almérők alkalmazásával történő mérés minimális követelményeinek meghatározásáról) előírásait.

2. § (1) E rendelet alkalmazásában almérő a legalább negyedóránkénti mérésre alkalmas, a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról szóló 43/2016. (XI. 23.) NGM rendelet szerint legalább B pontossági osztályba sorolt, a váltóáramú hatásos villamos energia mérésére szolgáló fogyasztásmérő, vagy fogyasztásmérő rendszer, amely alkalmas a mért értékek tárolására, vagy adatgyűjtő rendszerbe tárolás céljából történő továbbítására:

DMX<sup>3</sup> légmegszakítók  
DPX<sup>3</sup> kompakt megszakítók beépített méréssel  
CX<sup>3</sup> EMS fogyasztásmérő modulok  
IME fogyasztásmérő műszerek  
EMDX<sup>3</sup> fogyasztásmérő műszerek  
Lexic fogyasztásmérő műszerek

Tisztelettel:

Lantos István  
minőségbiztosítási vezető/ Quality Assurance Manager  
Legrand Zrt.

2024.06.13.