

**DECLARATION DE CONFORMITE
DECLARATION OF CONFORMITY**

n° i 6-0163-A

Page 1/1

Nous **LEGRAND**
We **128, Avenue de Lattre-de-Tassigny - F 87 045 Limoges Cedex - FRANCE**

déclarons que le(s) produit(s) **Moulure de distribution (PVC) : corps et couvercle (blanc)**
declare that the product(s) Distribution mini-trunking (PVC) : body and cover (white)

**638100, 638120, 638130, 638110, 638140, 638150, 638160, 638168, 638170, 638180
638109, 638129, 638139, 638119, 638149, 638159**

fabriqués et / ou gérés par : **Legrand France, Sillé le Guillaume - filiale du groupe LEGRAND**
manufactured and / or run by :

est/sont conforme(s) aux spécifications suivantes : *comply with the following specifications :*

NF P 92-507 (2004)
Réaction au feu, essai par rayonnement

Classement M1

NF F 16-101 (1988) NF F 16-102 (1992)
Réaction au feu

Classement I2

NF EN ISO 4589-1 (1999) NF EN ISO 4589-2 (1999)
Indice d'oxygène

IO = 50 %

SILLE-LE-GUILLAUME, le 24 septembre 2015

Jean Luc Chartier
Responsable laboratoire INOVAC, Sillé le Guillaume

